

La CFDT est très engagée dans ce dossier et souhaite alerter la Direction concernant les dysfonctionnements dans ce domaine !



**c'est notre sécurité qui est mise en danger au quotidien .
Les exemples sont criants !**

A L'AGORA :

Commençons par la Recette Régionale :

Aucune protection : Pas de rideau métallique de protection , ni de blocs en béton empêchant d'utiliser des voitures béliers.

Ce n'est pas comme s'il n'y avait jamais eu de précédent aux Antilles en termes de passage en force avec une voiture pour partir avec un coffre-fort

<https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/des-armes-et-plus-de-2-000-munitions-volees-dans-les-locaux-de-la-douane-1161265.html>

Qu'attend l'administration ?

Aussi Dangereux dans ce même bâtiment :

Nos collègues ne peuvent pas utiliser les prises électriques qui se trouvent sur les murs ayant des fenêtres. Et ce à cause des infiltrations non traitées !

Apparemment notre administration n'a pas peur de l'électrocution ou le feu dans ces locaux !

Comment pouvons-nous continuer à laisser nos collègues prendre de tels risques !

Un ascenseur toujours en panne :

- comment font les collègues en situation de handicap physique ?
- comment font les collègues fatigués ou blessés ?
- comment font les collègues qui doivent remonter des charges ? (suite à des contrôles notamment)

Quelles solutions ?

Au Bureau du Lamentin :



Pas de sortie de secours....

Si par malheur un incendie se déclarait, les collègues seraient toutes et tous pris au piège...

Nous exigeons que la direction trouve rapidement une solution...

Faudra-t-il attendre qu'un malheur arrive, que des locaux soient dégradés, que des agents soient blessés pour qu'enfin nous soyons entendus sur ce sujet de la sécurité qui est pour la CFDT primordial .

Assez de temps perdu nous exigeons des actes et des travaux !